



**комунальне підприємство
«М І С Ъ К С В І Т Л О»
кременчуцької міської ради**

бул. 60-річчя Жовтня, буд. 150, м. Кременчук, 39623
тел./факс: 05366-515-16, e-mail: kremsvitlo@ukr.net
р/р 26006054608877 в Полтавському ГРУ ПАТКБ «Приватбанк», МФО 331401
код ЄДРПОУ 03338136, свідоцтво № 200134789, ІПН № 033381316038

№ 01-05/157 від "28" березня 2016 року

Гр. Карлик Є. П.

Пров. Фруктовий, 3

**Технічні умови
на проектування капітального ремонту електромережі
зовнішнього освітлення по пров. Абрикосовому та пров. Фруктовому**

1. Енергозабезпечення від ТП-16(р-н ресторану «Елки-палки»).
2. Проектом передбачити встановлення шафи І-710 або аналога.
3. Дозволена потужність – 15кВт.
4. Протяжність повітряної мережі СІП 4*25 по пров. Фруктовому-450м., по пров. Абрикосовому – 450м.
5. Стосовно заміни опор, проект погодити з ПАТ «Полтаваобленерго», так як опори належать їм.
6. Для освітлення передбачити світильники ЖКУ-70 в кількості 24 шт., загальною потужністю 1,85 кВт.

В. о. директора

В. П. Деркач



**комунальне підприємство
«М І С Ъ К С В І Т Л О»
кременчуцької міської ради**

вул. 60-річчя Жовтня, буд. 150, м. Кременчук, 39623
тел./факс 05366-515-16, e-mail: kremsvitlo@ukr.net
р/р 26006054608877 в Полтавському ГРУ ПАТКБ «Приватбанк», МФО 331401
код ЄДРПОУ 03338136, свідоцтво № 200134789, ІПН № 033381316038

№ 01-05/10 від "18" лютого 2016 року

Гр. Карлик Є. П.

Пров. Фруктовий, 3

**Копія: Виконавчий комітет
Кременчуцької міської ради**

На Вашу скаргу №К-02-26/652 від 11.02.2016 року повідомляємо, що електромережі зовнішнього освітлення по провулку Фруктовому відсутні.

Для будівництва електромережі по провулку Фруктовому, першочергово, необхідно виконати роботи по будівництву електромережі по провулку Колгоспному. Для цього необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію.

Орієнтовна вартість робіт складає 80 тисяч гривень.

Директор

В. В. Медведовський

Дорошенко
5-15-16

ПОВІСНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО
КРЕМЕНЧУЦЬКА ФІЛІЯ
ідентифікаційний код 25717116
39600, Полтавська область,
Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 6
№ В-1309-1/1029
18. 04. 2016

Гр. Карлику Є.П.

Пров. Фруктової, 3
м. Кременчук
39600

По бл від 07.04.2016р

На Ваше звернення стосовно виготовлення проектно - конструкторської документації по будівництву електромережі зовнішнього освітлення по провулках Фруктовому та Абрикосовому (колишня назва - Колгоспному) Кременчуцька філія ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» надає Вам наступну інформацію по пунктах запитань.

По п. 1. Для можливості використання існуючих опор ПЛ-0,4 кВ для прокладання мережі зовнішнього освітлення, які знаходяться у власності ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», замовнику (особі, яка буде експлуатувати, утримувати освітлювальні електромережі та розраховуватися за спожиту електроенергію) потрібно звернутися до ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» стосовно отримання технічних вимог на розміщення лінії вуличного освітлення сумісним підвісом на опорах ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

По п. 2. Надані технічні умови №01-05/157 від 28.03.2016р. не дають повної інформації стосовно місця приєднання мереж зовнішнього освітлення, яким чином буде виконуватися облік електричної енергії, не зрозуміла величина дозволеної потужності 15,0 кВт по точці обліку ТП-16 по відношенню до чинного договору №199 з КП «Міськевітло», не зрозуміла величина загальної потужності світильників 1,85 кВт, чи вона є додатковою потужністю чи входить в існуючу дозволена потужність. Також не зрозуміло визначення капітального ремонту електромережі, коли за листом №01-05/109 від 18.02.2016р. КП «Міськевітло» повідомляє, що електромережі зовнішнього освітлення по провулку Фруктовому відсутні та їх потрібно будувати.

Начальник філії

С.Г. Андрієвський

Заступник начальника з електромереж

І.Д. Онщенко